

Tinklo plėtros skyriaus vadovė Giedrė Tamošaitienė
(pareigos, pavardė)

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekoms Vilniaus m. (gyvenvietėje)

Objekto pavadinimas: Vandentiekis ir nuotekos gyvenamųjų namų kvartalui (SB „Elektronika-1“).

Objekto adresas: Viršupio Sodų 8-oji; 9-oji; 13-oji; 14-oji; 15-oji; 16-oji; 17-oji; 18-oji; Anapilio g., Viršupio Sodų g.

Pareiškėjas: Sodininkų bendrija Elektronika-1.

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:

tūkst.kub.m./metus - / 380 kub.m./d. - / 30 kub.m./h.maks., gaisrams gesinti: lauko - l/s, vidaus - l/s.

Vandens slėgis prijungimo vietoje: abs.alt.±0,00-195 m.

Užsakovas privalo: sužiedinti esamus d110 mm vandentiekio tinklus Mileišiškių g. su anksčiau suprojektuotais vandentiekio tinklais pagal L. Girniukaitienės paruoštą techninį projektą „Vandentiekos ir buitinės nuotekynės SB „Dailė“, skl. kad. Nr. 0101/0036:3586, Vilniaus m. sav., statybos projektas“ gavus tinklo statytojo raštišką antspaudu patvirtintą sutikimą prisijungimui. Suprojektuoti kvartalinis žiedinys vandentiekio tinklus prisijungiant nuo projektuojamų vandentiekio tinklų.

Projektuojamo vandentiekio tinklo skersmenį parinkti įvertinant perspektyvinius vartotojus.

NUTEKAMŲJŲ VANDENŲ NULEIDIMUI:

/ tūkst.kub.m./metus -/ 380 kub.m./d. -/ 30 kub.m./h.maks., užterštumas BDSs 250 mg/l.

Užsakovas privalo: I variantas: suprojektuoti kvartalinį nuotekų tinklą pasijungiant į esamus nuotekų tinklus Mileišiškių g.

II variantas: suprojektuoti kvartalinis nuotekų tinklus pasijungiant į anksčiau suprojektuotus nuotekų tinklus pagal L. Girniukaitienės paruoštą techninį projektą „Vandentiekos ir buitinės nuotekynės SB „Dailė“, skl. kad. Nr. 0101/0036:3586, Vilniaus m. sav., statybos projektas“, gavus tinklo statytojo raštišką antspaudu patvirtintą sutikimą prisijungimui.

I ir II variantas: Projektuojamo nuotekų tinklo skersmenį parinkti įvertinant perspektyvinius vartotojus. Suprojektuoti ir įrengti uždorį nuotekų šulinyje (prieš prisijungimo šulinį į esamus nuotekų tinklus). Užtikrinti nepertraukiamą nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

Poreikiui esant išsiimti prisijungimo sąlygas siurblinei.

KITI REIKALAVIMAI: paruoštą dokumentaciją pateikti peržiūrėjimui nustatyta tvarka.

Tinklus projektuoti ir montuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas, kurias galite rasti <http://www.vv.lt/lt/partneriams/>.

Techn. dokumentacija bus peržiūrima tik pateikus minėtą sutikimą.

Gyv. namų kvartalui vandens tiekimas bus galimas, kai bus gauta pažyma, kad anksčiau suprojektuotų tinklų objektas yra prijungtas prie centralizuotų vandentiekio tinklų pagal prisijungimo sąlygas ir projektą.

Gatvių važiuojamojoje dalyje, asfaltbetonio dangoje ant inžinerinių komunikacijų šulinių pastatyti plaukiojančio tipo šulinių dangčius.

Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklavimui vadovautis Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 -02-14 įsakymu Nr.30 - 222.

Inžineriniams tinklams žymėti statyti cinkuoto metalo stovus ir naudoti plastikines lenteles.

Prisijungimo sąlygos galioja tol, kol galioja statybą leidžiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo sąlygų išdavimo datos nebus gautas statybą leidžiantis dokumentas, būtina gauti naujas prisijungimo sąlygas arba pratęsti šių sąlygų galiojimo laiką.

Daugiau aktualios informacijos dėl prisijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų UAB „Vilniaus vandenys“ teikiamų paslaugų galite rasti http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/ arba http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/.

2018-06-07 Prisijungimo sąlygos Nr. PS18-1553 negalioja.

Sąlygas ruošė: J. Stašytė

(v. pavardė)